COMMUNE DE VICH

INFORMATION ANNUELLE SUR LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE EN 2024

Population approvisionnée	1179

Provenance de l'eau	Eaux de sources + Nappes phréatiques. Si besoins, appoint avec la SAPAN (eau du lac traitée)

Traitement de l'eau	Aucun traitement

Nombre d'analyses	10

Qualité microbiologique
Echantillons conformes aux normes en vigueur

Qualité chimique
Echantillons conformes aux normes en vigueur

PARAMÈTRES	UNITÉ	RÉSULTATS	NORME
Germes aérobies mésophiles	UFC/mL	**non décelé**	300/mL
Escherichia coli	UFC/100mL	**non décelé**	nd/100mL
Entérocoques	UFC/100mL	**non décelé**	nd/100mL
Nitrates	mg/L	**8.5 m/g/L**	40 mg/L
Dureté totale	°F	**27.3 °F**	10 °F
Turbidité	NTU	**0.1 NTU**	0.2
pH	-	**7.5**	6.8 - 8.2

Adresse pour tout renseignement	Administration communale de Vich Route de l'Etraz 6b 1267 Vich Tel : 022 364 19 70 Email : info@vich.ch www.vich.ch